

## **EC Declaration of Conformity EG-Konformitätserklärung**

The undersigned, representing the following supplier  
Der Unterzeichnete als Repräsentant des nachstehenden  
Anbieters

**Rockwell Automation**  
**Buchserstr. 7**  
**CH-5000 Aarau, Switzerland**

and the authorised representative established within the  
Community

und der Bevollmächtigte in der Gemeinschaft  
**Rockwell Automation**  
**Zweigniederlassung der Rockwell International GmbH**  
**Düsselberger Str. 15**  
**D-42781 Haan, Germany**

herewith declare that the Products:

**DOL Starters (AC and DC) with thermal overload relay  
(without enclosure)**

erklären hiermit, dass die Produkte:

**Starter für Direktanlauf (AC und DC) mit thermischen  
Überstrom – Relais (ohne Gehäuse)**

Product identification (brand and  
catalogue number/part number):

**Allen-Bradley 100 - C \* \* \* + 193 - CT - \***  
(reference the attached list of catalogue suffix numbers)

Typenbezeichnung (Marke und  
Katalognummer/Artikelnummer):

**Allen-Bradley 100 - C \* \* \* + 193 - CT - \***  
(siehe beigefügte Liste der Katalog-Suffixnummern)

---

are in conformity with the provisions of the following EC Directive(s) when installed in accordance with the  
installation instructions contained in the product documentation:

mit den Bestimmungen der nachstehenden EU-Richtlinie(n) übereinstimmen, soweit sie gemäß den Montage- und  
Betriebsvorschriften, wie in der Produkt-Dokumentation angegeben, installiert sind:

73/23/EEC

Low Voltage Directive as amended by 93/68/EEC

73/23/EWG

Niederspannungsrichtlinie und deren Ergänzung 93/68/EWG

89/336/EEC

EMC Directive as amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC

89/336/EWG

EMV-Richtlinie und deren Ergänzungen 92/31/EWG und 93/68/EWG

---

and that the standards and/or technical specifications referenced below have been applied:

und dass die nachstehend angeführten Normen und/oder normativen Dokumente angewandt wurden:

EN 60947-1:1999  
(incl. A1:2000)

Low-voltage switchgear and controlgear  
Part 1: General rules  
Niederspannung-Schaltgeräte  
Teil 1: Allgemeine Festlegungen

EN 60947-4-1:2001

Low-voltage switchgear and controlgear  
Part 4-1: Electromechanical contactors and motor starters  
Niederspannung-Schaltgeräte  
Teil 4-1: Elektromechanische Schütze und Motorstarter

EN 60947-5-1:1997  
(incl. A1:1999 and A12:1999  
and A2:2000 )

Low-voltage switchgear and controlgear  
Part 5-1: Electromechanical control circuit devices  
Niederspannung-Schaltgeräte  
Teil 5-1: Elektromechanische Steuergeräte

---

Year of CE-marking / Jahr der CE-Kennzeichnung:

2002

---

Supplier:  
Anbieter:

Authorised Representative in the Community:  
Der Bevollmächtigte in der Gemeinschaft:




i.V.

**Signature / Unterschrift**

Name/Name: Dieter Scheel  
Position/Stellung: Manager Approvals and Standards  
Date/Datum: 30-May-2002

i.V.

**Signature / Unterschrift**



Name/Name: Viktor Schiffer  
Position/Stellung: Engineering Manager  
Date/Datum: 05-Jun-2002

*DOL Starters Catalogue Number Explanation*
**Erklärung der Katalognummern der Starter für Direktanlauf**

100-C   \*   \*   \*   +   193-CT-   \*  
 1        2    3    4            5        6

<b>Position Position</b>	<b>Catalogue No. Suffix Katalog-Nr. Suffix</b>	<b>Options/Descriptions Optionen/Bezeichnung</b>
1	100-C	<i>Base Catalogue Number of Contactor</i> Basis-Katalognummer des Schützes
2	09, 12, 16, 23	<i>Contactor size</i> Schützgröße
3	<i>one or two letters</i> ein oder zwei Buchstaben	<i>Coil code (12V 50Hz ...600V 60Hz / 6V DC...250V DC)</i> Spulencode (12V 50Hz ...600V 60Hz / 6V DC...250V DC)
4	01, 10	<i>Auxiliary contacts</i> Hilfskontakte
5	193-CT	<i>Base Catalogue Number of thermal overload relay type</i> Basis-Katalognummer des thermischen Überstrom-Relais
6	A15, A23, A35, A55, A80, B12, B18, B27, B40, B60, B90, C12, C17	<i>Thermal overload relay (0.1A...17.5A)</i> Thermisches Überstrom-Relais (0,1A...17,5A)