



TÜVRheinland®

ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

EC Type-Examination Certificate

Registration No.: 01/205/0643/09

Prüfgegenstand Product tested	Sicherheits-Not-Aus-Relais Safety emergency switching off relais	Zertifikats- inhaber Licence holder	Rockwell Automation Inc. 1201 South Second Street Milwaukee, WI 53204 United States of America
Typbezeichnung Type designation	F/MSR-126, F/MSR-127, F/MSR-131 F/MSR-138, F/MSR-142, F/MSR-144	Hersteller Manufacturer	Rockwell Automation Technologies Aut. Las Americas, km. 22 Las Americas Industrial Free Zone Dominican Republic Rockwell Automation Germany GmbH & Co. KG Westring 222 42329 Wuppertal Germany
Prüfgrundlagen Codes and standards forming the basis of testing	EN ISO 13849-1:2008 EN 50178:1997		
Bestimmungsgemäße Verwendung Intended application	Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1) und kann in Anwendungen bis Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1 eingesetzt werden. Die rückfallverzögerten Kontakte des F/MSR-138 erfüllen die Anforderungen für Kat. 3 / PL d nach EN ISO 13849-1. The product complies to requirements of the relevant standards (Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1) and can be used in applications up to Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1. The release-delayed contacts of the F/MSR-138 comply to requirements for Cat. 3 / PL d acc. to EN ISO 13849-1.		
Besondere Bedingungen Specific requirements	Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten. The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered.		
Es wird bestätigt, dass das Produkt mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinien 98/37/EG (gültig bis 28.12.2009) sowie 2006/42/EG (gültig ab 29.12.2009) über Maschinen übereinstimmt. It is confirmed that the product under test complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directives 98/37/EC (valid until 2009-12-28) and 2006/42/EC (valid from 2009-12-29).			
Dieses Zertifikat ist gültig ab 29.12.2009 und gültig bis 23.11.2014. This certificate is valid from 2009-12-29 and valid until 2014-11-23.			



Der Prüfbericht-Nr.: 968/M 229.00/09 vom 23.11.2009 ist Bestandteil dieses Zertifikates.

Der Inhaber eines für den Prüfgegenstand gültigen Genehmigungs-Ausweises ist berechtigt, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmenden Erzeugnisse mit dem abgebildeten Prüfzeichen zu versehen.

The test report-no.: 968/M 229.00/09 dated 2009-11-23 is an integral part of this certificate.

The holder of a valid licence certificate for the product tested is authorized to affix the test mark shown opposite to products, which are identical with the product tested.

Berlin, 23.11.2009

Zertifizierungsstelle für Maschinen, NB 0035

Dipl.-Ing. Eberhard Freino

